



HK.6010.63.2021

**URZĄD GMINY**  
**w Borkowicach**

Przysucha 01.06.2021r.

Wpłynęło dnia 9-06-2021  
Nr 1534/2021 p. Przysucha

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody Nr HK.6001.54.2021 z dnia 13.05.2021r. oraz pozyskanych wyników badań laboratoryjnych sprawozdania: Nr 711/S i 712/S z dnia 19.05.2021r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego Ninków o produkcji wody powyżej 100 m<sup>3</sup>/dobę**  
**zarządzanego przez Gminę Borkowice; ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42.**

**Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniach 13.05.2021r. próbki wody do badań laboratoryjnych w następujących punktach monitoringowych:

- 1. Hydrofornia Ninków; gm. Borkowice,**
- 2. Publiczna Szkoła w Rzurowie, gm. Borkowice.**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ninkowie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY**  
**INSPEKTOR SANITARNY**  
**w PRZYSUSZE**

*mgr inż. Jolanta Wilk*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Borkowice; ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42; 26- 422 Borkowice.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)

*niepodlega*



HK.6010.64.2021

**URZĄD GMINY**  
w Borkowicach

Przysucha 01.06.2021r.

Wpłynęło dnia 9.06.2021  
Nr 1535/2021 p. 150 km

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody Nr HK.6001.54.2021 z dnia 13.05.2021r. oraz pozyskanych wyników badań laboratoryjnych sprawozdania: Nr 709/S i Nr 710/S z dnia 19.05.2021r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego Borkowice o produkcji wody powyżej 100 m<sup>3</sup>/dobę**  
**zarządzanego przez Gminę Borkowice; ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42.**

#### **Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniach 13.05.2021r. próbki wody do badań laboratoryjnych w następujących punktach monitoringowych:

**1. Hydrofornia Borkowice,**

**1. Świetlica Wiejska Ruszkowice; gm. Borkowice.**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Borkowicach wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY**  
**INSPEKTOR SANITARNY**  
**w PRZYSUSZE**

*mgr inż. Jolanta Wilk*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Borkowice; ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42; 26- 422 Borkowice.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)

*wiepodlega*