


Uwaga: Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-IE-05003 oraz PN-IEC 61024
Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z wykorzystaniem
w pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.

LEGENDA	
1	jako zwody poziome wykorzystać metalowe pokrycie dachu
2	dotatkowe zwody pionowe wykonać na kominach, wentylatorach i wywietrznikach
3	przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn 8mm
4	złącza kontrolne - umieszczać na wysokości do 1.5m od ziemi
4	przewód uziemiający wykonać z bednarki FeZn 30x4
5	uziom fundamentowy szluczny wykonać z bednarki FeZn30x4, którą ułożyć na dnie wykopu fundamentowego
6	rezystancja uziemienia otokowego przy zastosowaniu ograniczników przepięć powinna wynosić R<10om
6	łączenia spawane zabezpieczyć przed korozją
7	złączki lub zaciski krzyżowe



	26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 36 www.nowydom-projekty.pl	
	Temat:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
	Inwestor:	GMINA BORKOWICE
	Lokalizacja:	Kochanów, dz nr ewid. 126 i 127, gm. Borkowice, obręb Kochanów
Tytuł rys:	E L E K T R Y C Z N A	
	Stadium: PB	
Projektował:	INSTALACJA ODGROMOWA	
	Data: 12-2022	
nr rys:	Podpis:	
	E - 2	
Sprawdził:	spec. instalacyjno-inżynieryjna	
	Podpis:	
Podpis:	inż. Sławomir Skrobisz	
	Skala:	
Opracował:	upr. bud. SWK/0138/POOŚ/06	
	1:100	
Opracował:	spec. instalacyjno-inżynieryjna	
	Podpis:	
Opracował:	Piotr Bocheński	