

Gmina Borkowice
Ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice

Borkowice, dnia 24.04.2026 r.

ZPI.IV.40.2026

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczo – magazynowego w Borkowicach”

**Oznaczenie zamawiającego: ZP.5/2026 , Nr ogłoszenia w BZP 2026/BZP 00192467
data ogłoszenia: 10.04.2026 r.**

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w ramach przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu rozliczenia przedmiotu Umowy zgodnie z „Załącznika nr 11 wzór umowy” § 7 Rozliczenie Przedmiotu Umowy na rozliczenie na podstawie faktur częściowych do 90% wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z protokołem odbioru robót częściowych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy.

Pytanie 2

Czy przewiduje się utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3

Czy w przypadku odwodnienia dachu przez rury spustowe na teren działki przewidują Państwo zastosowanie jakiejś technologii rozsączania wód opadowych w gruncie?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się.

Pytanie 4

Czy przewidują Państwo przesunięcie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Pytanie 5

Proszę o przekazanie przekrojów i zestawienia warstwy projektowanych elementów PZT.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania miejsc postojowych, zjazdu, utwardzenia terenu oraz ustawienia pojemników blaszanych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Pytanie 6

Proszę o przedstawienie mechanizmu działania bram.

Odpowiedź:

Należy zastosować bramy garażowe segmentowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z okienkami, wyposażone w układ napędowy elektryczny (230/400 V), sterowanej pilotem oraz zabezpieczenie optyczne.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że okna, drzwi i bramy są bezklasowe.

Odpowiedź:

Pomieszczenia budowanego budynku są nieogrzewane w związku z tym okna, drzwi oraz bramy należy przyjąć jako bezklasowe, tj. w standardowym wykonaniu dla tego typu obiektów.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią uzupełnienie SWZ oraz są wiążące dla stron i uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do ich uwzględnienia.

Publikacja:

- strona internetowa postępowania– <https://ezamowienia.gov.pl>

- BIP Gminy <http://borkowice.bip.gmina.pl/>